



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Дагестан  
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4  
по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам  
номер телефона, электронный адрес), (наименование органа государственного пожарного надзора,

РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24, тел. 2-18-03  
указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Кизилюрт

«07» декабря 2017г.

12 час. 00 мин.

**Акт проверки**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
**№ 157**

По адресу/адресам: г. Кизилюрт, пос. Н. Сулак, ул. Заводская, 1  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №157 от 13.11.2017г., выданного начальником Отдела НД  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,  
и профилактической работы №4 подполковником вн. службы Ахмедовым Р.М.  
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципальное казенное  
общеобразовательное учреждение «Гимназия №5 им. А.А. Алиева г. Кизилюрт»

Общая продолжительность проверки:

1 день / 1 час – с 10 ч. 30 м. по 11 ч. 30 м. 07 декабря 2017г.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и ПР №4 по г. Кизилюрт,  
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: \_\_\_\_\_  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Мусалаева Айзанат Валиевна 13 ноября 2017 года 10 ч. 00 м.  
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо (а), проводившее проверку: Магомедов Гаджи Атавович – старший инспектор  
Отдела НД и ПР №4 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

При проведении проверки присутствовали: директор школы Мусалаева А.А.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

Правила противопожарного режима в РФ (ППР 2012г.), ФЗ №123, СНиП



№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
I	II	III	IV
1	Не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте	п. 12 (ППР 2012)	директор СОШ Мусалаева А.В.
2	Спортивный зал не оборудован автоматической пожарной сигнализацией	п. 9 таблица 1 (НПБ 110-03)	-----
3	Не установлено ограждение по периметру кровли здания 3-х этажного учебного корпуса	п. 8.11 (СНиП 21-01-97*)	-----
4	Со вторых этажей 2-х учебных корпусов школы в левой части здания (младшие классы) не предусмотрены вторые эвакуационные выходы	п. 6.13* (СНиП 21-01-97)	-----
5	В помещении котельной не установлены датчики загазованности	п. 15.15 (СНиП II-35-76)	-----

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Магомедов Г.А.

С актом проверки ознакомлен (а)

копию акта со всеми приложениями получил (а): Мусалаева Айзанат Валиевна – директор МКОУ «Гимназия №5 г. Кизилюрт»

«07» декабря 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Мусалаева Айзанат Валиевна

Действителен с 31.05.2021 по 31.05.2022