



МЧС РОССИИ
ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы №4
по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам

г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24
тел. (факс): 2-18-03

Мусалаевой
Айзанат Валиевне

Директору Муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Гимназия №5
им. А.А. Алиева г. Кизилюрт»

(наименование организации,

г. Кизилюрт,
пос. Н. Сулак, ул. Заводская, 1
адрес места жительства или нахождения)

Представление

об устранении причин и условий способствующих
совершению административного правонарушения

«07» декабря 2017 г.

г. Кизилюрт

Я, государственный инспектор по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитан внутренней службы Магомедов Г.А.

рассмотрев материалы на должностное лицо: директора МКОУ «Гимназия №5 им. А.А. Алиева г. Кизилюрт»

находящееся по адресу: г. Кизилюрт, пос. Н. Сулак, ул. Заводская, 1

Материалами установлено, что: «07» декабря 2017г. в 11 часов 30 минут по адресу: г. Кизилюрт, пос. Н. Сулак, ул. Заводская, 1, в здании МКОУ «Гимназия №5 им. А.А. Алиева г. Кизилюрт», Мусалаева А.В. нарушила Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 2012), введенный в действие Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390, другие нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

а именно:

- не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте;
- спортивный зал не оборудован автоматической пожарной сигнализацией;
- не установлено ограждение по периметру кровли здания 3-х этажного учебного корпуса;
- со вторых этажей 2-х учебных корпусов школы в левой части здания (младшие классы) не предусмотрены вторые эвакуационные выходы;
- в помещении котельной не установлены датчики загазованности.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное: частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь: ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

1. Обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.
2. Оборудовать спортивный зал автоматической пожарной сигнализацией.
3. Установить ограждение по периметру кровли здания 3-х этажного учебного корпуса
4. Предусмотреть со вторых этажей 2-х учебных корпусов школы в левой части здания (младшие классы) вторые эвакуационные выходы
5. Установить в помещении котельной датчики загазованности.

В течение месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В случае не представления сведений о принятых мерах старшим инспектором Отдела НД и ПР №4 по городу Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД в отношении Вас «09» января 2018 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24, 3-й этаж, кабинет №6 будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Старший инспектор Отдела НД и ПР №4

по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

капитан внутренней службы



Магомедов Г.А.

Представление получила:

Директор

МКОУ «Гимназия №5

им. А.А. Алиева г. Кизилюрт»

(подпись)

Мусалаева А.В.

«07» декабря 2017г.

Представление направлено: _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Мусалаева Айзанат Валиевна

Действителен с 31.05.2021 по 31.05.2022