



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Дагестан  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4  
по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам  
РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24, тел. 2-18-03

**Предписание № 157/1/1**  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
Директору Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Гимназия №5 им. А.А. Алиева г. Кизилюрт»  
Мусалаевой Айзанат Валиевне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городу Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору №157 от «13» ноября 2017 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 30 мин. «07» декабря 2017г. по 11 час. 30 мин. «07» декабря 2017г. проведена плановая проверка: государственным инспектором по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитаном внутренней службы Магомедовым Г.А. МКОУ «Гимназия №5 им. А.А. Алиева г. Кизилюрт» по адресу: г. Кизилюрт, пос. Н. Сулак, ул. Заводская, 1

совместно с: директором школы Мусалаевой А.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
I	II	III	IV	V
1	<i>Обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте</i>	<i>п. 12 (ППР 2012)</i>	<i>до 05 августа 2018г.</i>	

2	Оборудовать спортивный зал автоматической пожарной сигнализации	п. 9 таблица 1 (НПБ 110-03)	до 05 августа 2018г.	
3	Установить ограждение по периметру кровли здания 3-х этажного учебного корпуса	п. 8.11 (СНиП 21-01-97*)	до 05 августа 2018г.	
4	Предусмотреть со вторых этажей 2-х учебных корпусов школы в левой части здания (младшие классы) вторые эвакуационные выходы	п. 6.13* (СНиП 21-01-97)	до 05 августа 2018г.	
5	Установить в помещении котельной датчики загазованности	п. 15.15 (СНиП II-35-76)	до 05 августа 2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности в многоквартирных квартирах (комнатах) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Инспектор Отдела НД  
Магомедов Г.А.

«07» декабря 2017г.

Предписание для исполнения получила:

Директор МКОУ «Гимназия №5  
им. А.А. Алиева г. Кизилюрт»  
Мусалаева А.В.

(подпись)

«07» декабря 2017г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Мусалаева Айзанат Валиевна

Действителен с 31.05.2021 по 31.05.2022